



电气管线布置图

- 说明:
- 1、电缆桥架敷设, 由桥架分支管保护敷设至用电设备, 具体规格及型号参见附表, 长度和管口位置可以根据用电设备位置进行调整。
 - 2、现场附件箱安装方式为壁挂式安装或现场制作角钢安装, 安装高度底部所在平面1.40m; 位置现场可以根据实际情况进行调整。
 - 3、动力电缆敷设在下层桥架, 控制和信号电缆敷设在顶层并应隔离敷设。
 - 4、所有电气设备外壳、电缆桥架、电缆保护管、非带电的金属外壳及金属结构等均应按规范可靠接地, 接地电阻不大于4Ω; 实际若不满足则应增设接地的接地线。
 - 5、消防报警线SM-5210设备自带控制线及配接电缆。
 - 6、请与土建施工密切配合。
 - 7、虚线表示预埋管。

修改号	a	b	c	d	e	f
批准						
修改人						
日期						

设计	审核	审定	合同号	广西柳州钢铁(集团)公司
设计	审核	审定	专业	电气
设计	审核	审定	设计阶段	施工图
设计	审核	审定	比例	1:500
设计	审核	审定	图号	07-01LZG电2-08
设计	审核	审定	日期	08-7
设计	审核	审定	页次	1/6